

Grudziądz dnia: 2020-10-20

Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.24.2020

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem"** – znak sprawy **ZP.271.1.24.2020**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

**Pytanie nr 16**

W odpowiedzi na stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego na pytanie nr 11, zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie, czy zasilanie rozdzielnic głównej obiektu (RG) kablem YKXS 4x120 mm<sup>2</sup> z istniejącego złącza kablowego nr 30407 jest przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego (brak tego zakresu w przedmiarze robót). Jeśli tak prosimy o udostępnienie projektu przedmiotowego zasilania wraz z rysunkiem przebiegu trasy kablowej.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Wykonawca winien wykonać zasilanie rozdzielnic głównej obiektu (RG) kablem YKXS 4x120 mm<sup>2</sup> z istniejącego złącza kablowego. W załączeniu trasa linii kablowej od ZKP do RG. Należy przyjąć długość kabla YKXS 4x120 - 128/145 m (trasa/kabel).

Zamawiający

**z up. WÓJTA**

*Jacek Zyglewicz*  
Zastępca Wójta