

## ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę ~~dostaw/usług~~/robót budowlanych

1. Opis przedmiotu zamówienia: **Remont dachu z wymianą pokrycia oraz remontem instalacji odgromowej i przebudowa wewnętrznej linii zasilającej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Welczu.**

2. Termin realizacji zamówienia: 21.09.2015 r. – zgłoszenie gotowości odbioru przedmiotu zamówienia; 15.10.2015 r. – uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień.

3. Okres gwarancji: 36 miesięcy.

4. Warunki płatności: przelew 30 dni.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

### **1. Remont dachu obejmuje:**

a) wymianę części pokrycia dachu /demontaż części pokrycia na połaciach skierowanych do środka, wraz z wybraniem żuźla wielkopieczowego stabilizowanego gładzią do poziomu stropu wraz z demontażem rynny wewnętrznej/ oraz montaż konstrukcji z wykończeniem i wykonaniem wentylacji stropodachu tj. wiązary deskowe z wymurowaniem murków z cegły ceramicznej pełnej, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,

b) ułożenie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia, na części połaci zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi,

c) wymianę obróbek blacharskich /ocynkowane powlekane malowane w kolorze brązowym/ na attykach zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz na styku połaci z attykami i w pasie podrynnowym,

d) uzupełnienie ubytków tynku na attykach /pęknięcia i odpryski tynku z malowaniem od zewnątrz, oraz po usunięciu rynny wewnętrznej z rurą spustową,

e) wymiana rynny i rury spustowej na części bocznej połaci przy wieży /ocynkowane powlekane malowane w kolorze brązowym/,

f) remont komina /otynkowanie z malowaniem i obróbkami blacharskimi/ w części ponad attyką, z montażem czapek kominowych i osłon wentylacyjnych,

g) roboty rozbiórkowe/demontażowe.

### **2. Wymiana instalacji odgromowej na remontowanym dachu.**

Istniejąca instalacja odgromowa jest wykonana w części drutem o śr. 6 mm oraz w części z linki stalowej. Przewody zwodów poziomych oraz wsporniki są skorodowane, a w związku z koniecznością ich demontażu podczas remontu dachu nie będą materiałem pełnowartościowym do ponownego montażu. Istniejące wsporniki naciągowe do wymiany. Przewody odprowadzające, złącza kontrolne, przewody uziemiające oraz uziom otokowy pozostają bez zmian.

### **3. Wykonanie linii kablowej (włz).**

Istniejący budynek Ochotniczej Straży Pożarnej będzie zasilony wewnętrzną linią zasilającą z nowego złącza kablowego typu P1-Rs/F usytuowanego na granicy działki nr 191 od strony drogi (oddzielne opracowanie). Zasilanie budynku wykonane będzie kablem YKY 5x 16 mm<sup>2</sup> o długości około 35 m, od projektowanego złącza kablowego P1-Rs/F do istniejącej tablicy rozdzielczej RG zlokalizowanej w budynku OSP. Na zewnątrz budynku kabel należy układać w ziemi, natomiast wewnątrz budynku natynkowo na uchwytych odstępowych. Nad rurami wodnymi i kanalizacyjnymi w przepustach kablowych. Kabel zasilający 0,4kV należy układać w wykopie na głębokości 0,7m. (górną część kabla). Kabel układać na 10cm podsypce z piasku, układany linią falistą z zapasem (3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Na kabel nasypać kolejną 10cm warstwę piasku i 15cm warstwę ziemi rodzimej. Następnie w wykopie ułożyć folię koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5mm i szerokości 25cm. Na końcach kabla pozostawić zapas kabla co najmniej 2m. Przed zasypaniem kabla w odstępach nie większych niż 10m należy umocować na kablu opaski opisowe zawierające dane tj. typ kabla, przekrój, długość, oznaczenie trasy kabla, skąd, dokąd, rok ułożenia i wykonawca. W złączu kablowym umocować tabliczkę grawerowaną z w/w opisem. Jako ochronę od porażenia prądem elektrycznym przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania wyłącznikiem nadmiarowo prądowym. Układ zasilania w złączu kablowym TN-C. W złączu kablowym należy połączyć przewód PE z przewodem N. Rezystancja uziomu w złączu nie powinna przekraczać wartości 30 Ω.

Szczegółowy opis oraz zakres zawarte zostały w dokumentacji projektowej, SST oraz przedmiarach.

6. Ofertę należy złożyć w terminie **do dnia 28.07.2015 r.** w formie:

- a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz
- b) faksem na numer: 56 45 11 132
- c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: [j.maleszewski@grudziadz.ug.gov.pl](mailto:j.maleszewski@grudziadz.ug.gov.pl)

7. Do oferty załączyć należy:

- a) kosztorysy ofertowe
- b) aktualne zaświadczenie KRS lub CEIDG
- c) przynajmniej 2 szt. dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót budowlanych dotyczących remontu, wymiany lub położenia nowego pokrycia dachowego w okresie ostatnich 5 lat.