

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.24.2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem"** – znak sprawy **ZP.271.1.24.2020**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 8

1. W projekcie branży elektrycznej TOM IID PW_Branża Elektryczna na rys E26 podano rodzaj kabla YAKXS 4x45mm². Taki kabel nie istnieje. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o kabel 4x35mm².
2. W projekcie branży elektrycznej TOM IID PW_Branża Elektryczna na rys E22 podano różne rodzaje kabli YKXS. Nie podano długości kabli. Prosimy o uzupełnienie rysunku o długości poszczególnych odcinków przewodów.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Wykonawca winien przyjąć kabel YAKXS 4x35
2. Wykonawca winien przyjąć długość kabli zgodnie z przedmiarem i dokumentacją techniczną.

Zamawiający

z up. WÓJTA
Jacek Zygmunt
Zastępca Wójta