

**Gmina Grudziądz**

Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.24.2020

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem"** – znak sprawy **ZP.271.1.24.2020**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

### Pytanie nr 4

1. W związku z obszerną dokumentacją dot. przedmiotowego postępowania prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 22.10.2020 r.
2. W opisie technicznym "TOM III Projekt wyposażenia" w pkt. 7 Zieleń opisano projektowane gatunki oraz ilości materiału nasadzeniowego, natomiast brakuje parametrów jakościowych materiału szkółkarskiego (wielkości roślin, rodzaju doniczek, pojemników). Prosimy o określenie parametrów jakościowych dla projektowanych nasadzeń.
3. Z załączonej dokumentacji nie można jednoznacznie określić przebiegu nowoprojektowanego ogrodzenia terenu. Prosimy o wskazanie przebiegu projektowanego ogrodzenia.
4. Zgodnie z projektem budowlanym TOM I pkt 7.3 "Projektowane ogrodzenie terenu" należy wykonać ogrodzenie bez systemowego cokołu. Natomiast zgodnie z projektem wykonawczym TOM I pkt 7.2 "Projektowane ogrodzenie terenu" należy zastosować systemowy cokół. Prosimy o informację czy w/w ogrodzenie należy wykonać z systemowym cokołem czy bez?

### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający przełoży termin składania ofert do dnia 22.10.2020 r.

2. Tabela z ilością roślin oraz parametrami materiały szkółkarskiego:

L.p.	Gatunek	ilość sztuk	wielkość sadzonki
1	Kokornak wielkolistny - aristolochia macrophylla	250	sadzonka pojemnik 1-2L

2	<i>Funkia - hosta - mix kolorów</i>	450	sadzonka pojemnik 1-2L
3	<i>Żurawka ogrodowa - heuchera - mix kolorów</i>	1600	sadzonka pojemnik 1L
4	<i>Trzmielina złota na pniu-Eunomynus Fortunei Emerald'n Gold</i>	66	sadzonka wysokość szczytowania 1,5m
5	<i>Wierzba płacząca - salix sepulcralis</i>	3	sadzonka wysokość 3m
6	<i>Wiśnia piłkowana - cerasus serrulata</i>	2	sadzonka wysokość 1,5-2m
7	<i>Ognik - pyracantha - mix kolorów</i>	70	sadzonka pojemnik 2-3L
8	<i>Glicynia kwiecista (japońska) - Wisteria floribunda</i>	11	sadzonka pojemnik 2-4L
9	<i>Laurowiśnia wschodnia Etna - Prunus laurocerasus</i>	23	sadzonka wysokość 40cm
10	<i>Jalowiec płozący</i>	12	sadzonka pojemnik 2-3 L
11	<i>Cyprys groszkowy Filifera</i>	1	sadzonka pojemnik 2-3 L, sadzonka minimum 3 letnia, wys. około 30 cm
12	<i>Berberys thunberga Green Carpet</i>	21	sadzonka pojemnik 2-3 L, sadzonka minimum 3 letnia, wys. około 20 cm
13	<i>Suchodrzew chiński Variegata Lonicera pileata</i>	32	sadzonka pojemnik 2-3 L, wys. około 20 cm
14	<i>Pęcherznica kalinolistna Luteus</i>	4	sadzonka pojemnik 2-3 L
15	<i>Wiśnia umbraculifera</i>	4	sadzonki wys. min. 2.0 m, 3 letnie
16	<i>Berberys thunberga coronita</i>	8	sadzonka pojemnik 2-3 L
17	<i>Berberys thunberga Golden Carpet Maria</i>	8	sadzonka pojemnik 2-3 L

3. Projektowane ogrodzenie przebiega po granicy działki opracowania tj. granicy działki budowlanej. Zgodnie z rysunkiem PZT-01 ogrodzenie terenu przebiegać będzie od pkt. AF (granica terenu i wody – narożnik południowo – zachodni) do pkt. N (granica terenu i wody narożnik południowo – wschodni). W znacznej części istniejące i projektowane ogrodzenie pokrywają się ze sobą. Ze względu na roboty rozbiórkowe oraz znaczny zakres opracowania inwestycji zaleca się wizję lokalną w terenie.

4. W przeważającej części ogrodzenie należy przyjąć z systemowym cokołem. Ze względu na znaczne różnice terenu (skarpy oraz spadek w kierunku jeziora) zrezygnowano z systemowego cokołu na odcinku od wschodniej bramy na teren ośrodka (brama zaznaczona na rysunku PZT-05 – między pkt H oraz I) do granicy terenu z jeziorem – punkt N.

Zamawiający

**z up. WÓJTA**

*Jacek Zyglewicz*  
Zastępca Wójta