

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.24.2020

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem"** – znak sprawy **ZP.271.1.24.2020**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 2

Czy zamawiający uzna pomosty pływające na pływakach z polietylenu jako równoważne do pomostów na pływakach siatkobetonowych. Pomosty na pływakach polietylenowych charakteryzują się odpornością na niskie i wysokie temperatury, są łatwiejsze w montażu i trwalsze od siatkobetonowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii wykonania pomostów na pływakach ze spienionego polistyrenu.

Zamawiający

z up. WÓJTA

Jacek Zyglewicz
Zastępca Wójta