

Grudziądz dnia: 2020-10-09

Gmina Grudziądz

Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.24.2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem" – znak sprawy ZP.271.1.24.2020.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 11

1. Zgodnie z opisem technicznym projektu branży elektrycznej zasilanie rozdzielnic głównej obiektu (RG) będzie odbywało się z istniejącego przyłącza kablowego kablem YKXS 4x120 mm². Prosimy o wskazanie miejsca posadowienia złącza kablowego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Złącze kablowe nr 30407 na istniejącym budynku. W załączeniu Zamawiający przesyła plan.

Zamawiający

z up. WÓJTA

Jacek Zyślewicz
Zastępca Wójta