

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.24.2020

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem"** – znak sprawy **ZP.271.1.24.2020**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 13

1. Prosimy o informację czy postumenty mają posiadać zawór wodny oraz prosimy podać ilość gniazd.
2. Brak schematu rozdzielnic TR_K (Rozdzielnia kotłowni), proszę o udostępnienie schematu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający proponuje np. Postument 1000mm Electric Only Classic Standard Service Pedestals lub równoważny, zapewniający:
 - 1 x Wytrzymała obudowa wewnętrzna ze stali ocynkowanej ognioowo,
 - 1 x para zewnętrznych okładzin z kompozytu aluminiowego,
 - 1 x para czarnych profili bocznych,
 - 1 x Podstawa z naturalnego polietylenu z czarnego ABS Pokrywka,
 - 4 x 16amp jednofazowe 230V IP44, montowane z przodu gniazdo,
 - 4 x 16amp 30ma 6ka 2-biegunowe ROLEC RCBO zamontowane za dostępną odporną na warunki atmosferyczne klapą resetującą,
 - 4 x 1 watowe oświetlenie LED sterowane fotokomórką,
 - 1 x 6amp 2-biegunowe 6ka ROLEC MCB zabezpieczenie przed przeciążeniem oświetlenia,
 - 1 x zestaw jednofazowych zacisków kablowych pasujących do zasilania.

Postument bez zaworu wodnego.

2. Wyposażenie rozdzielni kotłowni należy wykonać zgodnie z DTR zastosowanych urządzeń w kotłowni oraz wytycznymi producenta.

z up. WÓJTA Zamawiający
Jacek Zyglewicz
Zastępca Wójta