

Grudziądz dnia: 2020-10-09

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

.....
ZP.271.1.24.2020

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Przebudowa z rozbudową infrastruktury turystycznej Gminnego Ośrodka Sportów Wodnych w Białym Borze na Jeziorze Rudnickim Wielkim wraz z wyposażeniem"** – znak sprawy **ZP.271.1.24.2020**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SIWZ"):

Pytanie nr 12

1. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji w schematy postumentów zasilających.
2. Czy zamawiający przedłuży termin składania ofert do 12.10.2020 ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający proponuje np. Postument 1000mm Electric Only Classic Standard Service Pedestals lub równoważny, zapewniający:
 - 1 x Wytrzymała obudowa wewnętrzna ze stali ocynkowanej ogniowo,
 - 1 x para zewnętrznych okładzin z kompozytu aluminiowego,
 - 1 x para czarnych profili bocznych,
 - 1 x Podstawa z naturalnego polietylenu z czarnego ABS Pokrywa,
 - 4 x 16amp jednofazowe 230V IP44, montowane z przodu gniazdo,
 - 4 x 16amp 30ma 6ka 2-biegunowe ROLEC RCBO zamontowane za dostępną odporną na warunki atmosferyczne klapą resetującą,
 - 4 x 1 watowe oświetlenie LED sterowane fotokomórką,
 - 1 x 6amp 2-biegunowe 6ka ROLEC MCB zabezpieczenie przed przeciążeniem oświetlenia,
 - 1 x zestaw jednofazowych zacisków kablowych pasujących do zasilania.

Postument bez zaworu wodnego.

2. Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 22.10.2020 r.

Zamawiający

z up. WÓJTA
Jacek Zyglewicz
Zastępca Wójta