

**Gmina Grudziądz**

Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

.....  
[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.4.2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **”Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Piaski i Linarczyk - Etap IB”** – znak sprawy **ZP.271.1.4.2021**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej **”SWZ”**) wraz z wyjaśnieniami:

1. W związku ryczałtowym charakterem przedmiotu zamówienia, jak również informacją, iż przedmiar załączony do postępowania ma charakter pomocniczy prosimy o podanie dokładnego zakresu (odcinków, długości i średnic kanałów i rurociągów), który zawiera się w etapie IB przedmiotowej inwestycji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zakres robót określa załączony do postępowania dokument pdf. pn.: „schemat mapa Piaski Linarczyk” oraz dokumentacja projektowa.

2. Czy Zamawiający dopuści zmianę rur kamionkowych przeciskowych na rury PE?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza rur PE do przewiertów w systemach grawitacyjnych.

3. Czy zamawiający dopuszcza zmianę rur osłonowych stalowych na rury PE. Nadmieniamy, że rury PE cechuje dłuższa żywotność niż rury stalowe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza zmianę rur stalowych osłonowych na rury PE100-RC.

WÓJT  
*Andrzej Kościwicz*