

Grudziądz dnia: 2021-05-18

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.6.2021

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **"Rozbudowa drogi gminnej nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre."**

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym warstwy ścieralnej należy wykonać z betonu asfaltowego, natomiast opis techniczny zakłada wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA. Prosimy o wskazanie właściwego rodzaju mieszanki.
2. Prosimy o potwierdzenie możliwości wykonania warstwy ścieralnej z SMA 11 zgodnie z wskazanymi w dokumentacji projektowej: kategorią ruchu i grubością oraz na podstawie obowiązującego dokumentu WT2 2014.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1. Zamawiający informuje, że należy skalkulować i wykonać nawierzchnię z SMA.

Ad 2. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 11 zgodnie z WT2 2014.

Zamawiający