

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.6.2021

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na **"Rozbudowa drogi gminnej nr 040107C i 040108C w miejscowości Mokre"**.

Zamawiający **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. W wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 12.05.2021 r. Zamawiający określa, że informacja na temat odcinka próbnego została zawarta w załączonych SST. Informujemy, że SST podaje następujące powierzchnie odcinka próbnego:

- dla warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 - 150-300 m²
- dla warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - 500 m²,
- dla warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - 250 m²,
- dla warstwy ścieralnej SMA - brak podania powierzchni, jedynie informacja, że "Wykonawca w przypadku braku doświadczeń w produkcji i wbudowania samej mieszanki MMA wykona odcinek próbny".

Czy Zamawiający potwierdza powyższe? prosimy o doprecyzowanie podanych powierzchni oraz określenie grubości dla powyższych warstw konstrukcyjnych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Odcinek próbny powinien mieć minimum 250 mb na szerokość 3,5m² = 875m².

Warstwa ścieralna - 875m²;

Podbudowa - 900m²;

podbudowa z kruszywa 925m²;

pobocza 0,75x250x2=375m².

Zamawiający