

Gmina Grudziądz

Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.12.2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Grudziądz"** – znak sprawy **ZP.271.1.12.2021**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

W związku z chęcią udziału w przetargu pn.: "Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Grudziądz - II etap" proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

Które parametry paneli fotowoltaicznych są wiążące, te wskazane w dokumentacji technicznej, czy te wskazane w załączniku nr 9 minimalne parametry urządzeń.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Parametry podane w dokumentacjach technicznych są podstawowymi parametrami do wykonania instalacji fotowoltaicznych, jednak Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych paneli (o większej mocy) pod warunkiem spełnienia wymogów. Załącznik nr 9 mówi o minimalnych wartościach. Dopuszcza się zastosowanie paneli fotowoltaicznych o większej mocy niż projektowane pod warunkiem, że Wykonawca:

- 1) wykona projekt zamienny;
- 2) minimalna ilość paneli na jednym obwodzie 6 szt.;
- 3) pojedyncza moc instalacji dla poszczególnych odbiorców nie może:
 - a. być mniejsza niż projektowana,
 - b. większa niż 10 kWp*;

* w przypadku projektowanych instalacji o mocy 9900 kWp oraz odbiorców, którzy posiadają już instalację fotowoltaiczną łączna moc zainstalowana nie może przekroczyć 10kWp (w tym przypadku dopuszcza się niezachowanie pkt. 3a, nie mniej zainstalowana moc musi zawierać się 9800÷10000kWp);
- 4) sumaryczna moc wszystkich instalacji nie może być mniejsza niż sumaryczna moc projektowana,
- 5) oferta musi zawierać ilość paneli;

W O J T
Andrzej Rodziewicz