

Uchwała Nr XXIX/244/2016
Rady Gminy Grudziądz
z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Turznice, Kobylanka w Gminie Grudziądz


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250 i poz. 1579) uchwała się, co następuje:

§1. Nie uwzględnia się uwagi złożonej w dniu 24 marca 2016 r. przez Panią Małgorzatę Miązek, zam. w Grudziądzu wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części wsi Turznice, Kobylanka w Gminie Grudziądz.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grudziądz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Hanna Kołodziej

UZASADNIENIE


Na podstawie art. 17 ust. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w dniu 24 marca 2016 r. zostało wniesione przez Panią Małgorzatę Miązek, zam. Kobylanka, pismo uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Turznice, Kobylanka w Gminie Grudziądz. Uwaga, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, została przedstawiona Radzie Gminy Grudziądz.

W złożonym piśmie zawarto wniosek o skablowanie projektowanej dwutorowej linii 400 kV relacji Bydgoszcz Jasiniec – Grudziądz Węgrowo.

Zgłaszającej uwagę udzielono pisemnej odpowiedzi.

Brak możliwości uwzględnienia złożonej uwagi spowodowany jest tym, że technologia kablowa nie jest powszechnie stosowana na świecie, ponieważ nie pozwala zapewnić ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w stopniu równym, jak to ma miejsce w przypadku linii napowietrznych. Informację taką przekazali podczas dyskusji publicznej dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, obejmującego części wsi Turznice, Kobylanka w Gminie Grudziądz, która odbyła się 3.03.2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Grudziądz, projektanci dwutorowej linii 400 kV.

Przewodnicząca Rady



Hanna Kołodziej