

**Gmina Grudziądz**  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

**ZP.271.1.5.2022**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **"Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 4**

1. W związku z brakiem możliwości zamontowania projektowanych krat kosзовych w projektowanych zbiornikach przepompowni ścieków, prosimy o potwierdzenie zwiększenia wymaganych rozmiarów zbiorników dla obiektów:
  - PS1 Piaski/Linarczyk - przegłębienie zbiornika o 350 mm;
  - PS3 Piaski/Linarczyk - przegłębienie zbiornika o 250 mm;
  - PS4 Piaski/Linarczyk - przegłębienie zbiornika o 350 mm;
  - PS1-PS4 Turznice - przegłębienie zbiornika o 250 mm oraz zwiększenie średnicy zbiornika do 1500mm;
  - PS5 Turznice - przegłębienie zbiornika o 400 mm oraz zwiększenie średnicy zbiornika do 1500mm.
2. Czy nowo budowane przepompownie ścieków mają zostać objęte rozbudową nowopowstałego (w I etapie Inwestycji), systemu monitoringu i wizualizacji Gminy Grudziądz?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

1. Zamawiający wyraża zgodę na zwiększenie wymiarów zbiorników dla powyższych obiektów.
2. Nowe przepompownie ścieków mają zostać objęte rozbudową nowopowstałego (w I etapie Inwestycji) systemu monitoringu i wizualizacji Gminy Grudziądz.

Zamawiający

**ZASTĘPCA WÓJTA**

*Jacek Zyglewicz*