

Grudziądz dnia: 2022-04-04

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.5.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Grudziądz"**

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę technologii wykonania przewodów tłocznych z wykopu otwartego na technologię przewiertu sterowanego?
2. Proszę o zamieszczenie na stronie geologii opracowanej pod cały teren tej inwestycji. Zamieszczona geologia obejmuje zaledwie 30% (6 odwiertów) zakresu przetargu.
3. Czy Zamawiający przewiduje rezygnację z pobierania opłaty za zajęcie pasa drogowego? Jest o koszt znacznie podnoszący wartość przetargu.
4. Czy Zamawiający przewiduje wymianę gruntu?
5. Jeżeli zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu, a zajdzie taka konieczność to proszę o podanie sposobu rozliczenia prac z tym związanych.
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przepompowni w zbiornikach betonowych?
7. Proszę o podanie parametrów rur PE na przewiertu sterowane w zamiennej technologii .
8. Proszę o zamieszczenie brakujących profili na zadanie w m. Piaski.
9. W związku z zamieszczeniem dokumentacji na szerszy zakres niż obejmuje bieżący przetarg proszę o podanie nr studni do wykonania w tym etapie (ze szkicu zamieszczonego w dokumentacji nie wynika co dokładnie jest do wykonania).
10. Poproszę o zamieszczenie dokumentacji w PDF - kilka rysunków jest zamieszczonych na stronie postępowania w DWG.
11. W związku z długim czasem realizacji zadania i niestabilnymi cenami materiałów oraz paliwa poproszę o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji cen ze względu na podwyżki cen materiału.

12. Czy zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zmian do przedmiarów przez wykonawcę?
13. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania studnie betonowe zwieńczone zwężką?
14. Czy Zamawiający dopuści do zastosowania włazy żeliwno-betonowe D400?
15. Poproszę o potwierdzenie, że zgodnie ze SWZ wycinka drzew i krzewów nie wchodzi w zakres zadania. (jest zamieszczona dokumentacja na wycinkę)
16. Proszę o podanie jaki zakres wchodzi w ETAPY I, II i III do płatności i harmonogramu. (Zgodnie ze SWZ przedmiotem inwestycji nr 1. Jest etap II, a nr 2 jest etap III).
17. Po czyjej stronie jest usunięcie karpin na terenie zadania?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę technologii wykonania przewodów tłocznych z wykopu otwartego na technologię przewiertu sterowanego.
2. W załączeniu pełna dokumentacja geologiczna.
3. Zamawiający nie zrezygnuje z opłaty za zajęcie pasa drogowego.
4. Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu.
5. Zasady rozliczenia za roboty nieujęte w kosztorysie określone zostały w § 6 ust. 15 projektowanych postanowień umowy.
6. Przepompownie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.
7. Rury dwuwarstwowe produkowane są z polietylenu PE 100RC z płaszczem ochronnym z polietylenu PE 100 RC oraz z fabrycznie umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mm². Warstwa zewnętrzna w kolorze czarnym lub brązowym (określająca jednoznacznie przewód kanalizacyjny).
8. Profile podłużne znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ - Dokumentacja - profil podłużny (rys. 29) - zmiana średnicy oraz w folderze - Piaski, Linarczyk - etap 1A i 1B - część rysunkowa.
9. Zakres obejmuje budowę kanalizacji w miejscowości Piaski oraz Kobylanka od realizowanej (wg odrębnego opracowania) studni S46.
10. Zamawiający poza rysunkami w formacie .pdf załączył dodatkowo te same rysunki w formacie .dwg.
11. Zasady waloryzacji cen określone zostały § 18 projektowanych postanowień umowy.
12. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do przedmiarów robót. Wszelkie błędy dostrzeżone w przedmiarach i dokumentacji projektowej Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert w trybie art. 284 ustawy.
13. Wykonawca winien zastosować studnie zgodnie z dokumentacją projektową.
14. Wykonawca winien zastosować włazy zgodnie z dokumentacją projektową.
15. Wycinka drzew i krzewów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.
16. Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy, podzielony na 3 (trzy) etapy, w ramach których wartość wykonanych prac nie może być mniejsza niż wartości określone w §6 ust. 3 wzoru umowy. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.
17. Wykonawca winien wycenić usunięcie karpin zgodnie z załączoną dokumentacją.

Pytanie nr 2

1. Poproszę o uzupełnienie dokumentacji o brakujące profile kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Piaski i Kobylanka.
2. Poproszę o odpowiedź czy jeśli producent studni betonowych nie przewiduje dodatkowego zabezpieczenia wodoszczelnego studni i posiada niezbędne na to dokumenty, to czy w takim przypadku Zamawiający zrezygnuje z malowania studni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Profile podłużne znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ - Dokumentacja - profil podłużny (rys. 29) - zmiana średnicy oraz w folderze - Piaski, Linarczyk - etap 1A i 1B - część rysunkowa.
- 2.. Wykonawca winien zabezpieczyć studnie zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 3

1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia do umowy klauzuli, że za dostawę materiałów przeznaczonych do wykonania robót odpowiedzialny będzie Zamawiający, tj. zakupu materiałów dokona Zamawiający we własnym zakresie?
2. Czy istnieje możliwość zmiany § 6 ust. 10 umowy w taki sposób, żeby wyłączyć jego zastosowanie w stosunku do cesji wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia na bank, w przypadku pozyskiwania przez Wykonawcę środków na pokrycie kosztów realizacji zamówienia z kredytu, bądź też wprowadzenie w samej umowie zgody Zamawiającego na dokonanie takiej cesji?
3. Uwaga do § 6 ust. 5 - zapłata wynagrodzenia nastąpi "nie wcześniej niż po otrzymaniu od instytucji dotującej środków finansowych na ten cel, na co Wykonawca wyraża zgodę". Pytanie czy istnieje możliwość wykreślenia tego postanowienia, bo w praktyce uzależnia to wypłatę wynagrodzenia od działania podmiotu trzeciego, niebędącego stroną umowy. W jaki sposób Zamawiający gwarantuje zapłatę za wykonane zamówienie w razie nieotrzymania środków od instytucji dotującej? Prosimy o wykreślenie tego zapisu, bo w sposób bardzo nieokreślony precyzuje termin zapłaty za wykonane roboty. Dwie płatności są już bardzo dużym obciążeniem dla Wykonawcy i musiałyby być zapłacone w ustalonym dokładnie terminie.
4. Uwaga do § 15 ust. 1 pkt 2 - Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy jeżeli "dokonano zmiany umowy z naruszeniem przepisów PZP" - bardzo dziwna przesłanka. Jeżeli była zmiana umowy, to znaczy, że Zamawiający brał w niej udział, podpisał aneks. Niezrozumiałe, dlaczego zamawiający miał z tego tytułu mieć prawo do odstąpienia od umowy. Zupełnie absurdalne jest, żeby Zamawiający mógł z tego powodu jeszcze obciążyć Wykonawcę karą umowną - podczas gdy kara umowna za odstąpienie "z winy wykonawcy" odsyła "w szczególności" do całego § 15 ust. 1. Proszę o sprecyzowanie tego zapisu.
5. Czy § 15 ust. 1 pkt 2 umowy oznacza w praktyce, że Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy z powodu tego, że zawarł z Wykonawcą aneks do umowy? Czy w połączeniu z § 14 ust. 2 pkt 3 lit. A, który odwołuje się do § 15 ust. 1, oznacza to, że Zamawiający będzie mógł ponadto obciążyć wykonawcę karą umowną za odstąpienie od umowy z powodu podpisania aneksu? Byłoby to bardzo zaskakujące, gdyż zmiany umowy dokonują zgodnie obie jej strony i nie można tego uznać za okoliczność leżącą po stronie Wykonawcy. Proszę o wyjaśnienia tego zapisu.
6. Uwaga do § 15 ust. 1 pkt 10 - Zamawiający ma prawo odstąpienia, jeżeli "wykonawca nie realizuje niniejszej umowy". Bardzo ogólne i niedookreślone. Proszę o sprecyzowanie tego zapisu,
7. Czy istnieje możliwość sprecyzowania postanowienia § 15 ust. 1 pkt 10 umowy w taki sposób, żeby Zamawiający, stwierdzając "nierealizowanie postanowień umowy" przez Wykonawcę, zobowiązany był do wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń (przywrócenia stanu zgodnego z umową), wyznaczając mu na to dodatkowy termin np. co najmniej 14 dni, a dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający byłby uprawniony do odstąpienia? Jaka

jest relacja § 15 ust. 1 pkt 10 do § 15 ust. 5, który podobnie ogólnikowo stanowi o "wykonywaniu przedmiotu umowy wadliwie albo sprzecznie z umową" i zobowiązuje Zamawiającego do wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu z wyznaczeniem terminu?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy wnioskowanych zapisów.
2. Aktualne brzmienie §6 ust. 10 umowy nie wyklucza możliwości dokonania cesji przez Wykonawcę.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §6 ust. 5 umowy, gdyż aktualne brzmienie determinują warunki dofinansowania zadania inwestycyjnego, objętego Programem Polski Ład.
4. Na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455. Zgodnie z art. 454 ust. 1 Pzp istotna zmiana zwartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Znaczenie praktyczne odstąpienia od umowy na podstawie w/w przepisu jest takie, że daje on zamawiającemu możliwość samodzielnej niwelacji zmian dokonanych w umowie z naruszeniem wymagań Pzp, bez konieczności uzyskania zgody podwykonawcy. Zgodnie z art. 456 ust. 2 zamawiający odstępuje od umowy w części, której dotyczy zmiana dokonana na podstawie art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a Pzp. W rzeczywistości oznacza to odstąpienie od umowy modyfikującej umowę pierwotną, a zatem pozostawienie w mocy postanowień pierwotnych.
5. Obciążenie karą umową dotyczy tylko sytuacji zawinionych przez Wykonawcę, natomiast § 15 ust. 1 pkt 2 umowy odnosi się do przyczyny, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
6. Użyte w przywołanym § 15 ust. 1 pkt 10 sformułowanie dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca nie dopełnia obowiązków wynikających z umowy, wykonuje je wadliwie lub sprzecznie z umową.
7. W ocenie Zamawiającego §15 ust. 5 określa w sposób precyzyjny postępowanie w związku z wadliwą lub sprzeczną z umową realizacją umowy. §15 ust. 1 pkt 10 potwierdza regulację ujętą w §15 ust. 5.

Zamawiający

WÓJT

Andrzej Rodziewicz