

Grudziądz dnia: 2022-04-07

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

ZP.271.1.9.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), dalej zwana „ustawa Pzp” pn.: **"Przebudowa drogi gminnej nr 040160C w Gogolinie"**

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego powierzchnia odcinka próbnego winna wynosić min. 250 m2, a długość min. 50 m oraz powinna być tak dobrana aby na jego podstawie możliwa była ocena prawidłowości wbudowania i zgręszczenia mieszanki mineralno-asfaltowej. Dokładna lokalizacja miejsca wykonania odcinka próbnego zostanie wskazana na etapie realizacji inwestycji drogowej.

Pytanie nr 2

W materiałach przetargowych udostępniono niekompletny projekt – brakuje prze krojów konstrukcyjnych oraz opisu technicznego co uniemożliwia rzetelną wycenę. Prosimy o uzupełnienie

Odpowiedź Zamawiającego:

W załączeniu zamawiający przedkłada brakujące przekroje konstrukcyjne oraz opis przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 3

Prosimy o załączenie przedmiaru robót branży teletechnicznej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w załączonej dokumentacji projektowej, oraz STWIORB. Wobec powyższego Zamawiający nie udostępni przedmiaru robót branży teletechnicznej.

WÓJT

Andrzej Rodziewicz