

Grudziądz, dnia: 2022-06-03

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
ZP.271.1.11.2022

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **"Przebudowa drogi gminnej relacji Piaski - Mniszek"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. W dokumentacji projektowej nie ma zamieszczonej geologii gruntu rodzimego. Czy zamawiający ma takową dokumentację? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.
2. W ostatnim czasie były prowadzone prace wodno-kanalizacyjne wzdłuż projektowanego odcinka drogi:
 - Czy Zamawiający potwierdza konieczność wykonania wymiany gruntu po pracach poprzednich?
 - Czy Zamawiający posiada badania zagęszczeń gruntu po wykonanych pracach, które potwierdzają prawidłową nośność podłoża?
3. W dokumentacji projektowej - przekroje konstrukcyjne pokazano pobocza gruntowe, a w przedmiarze wskazano na wykonanie poboczy z kruszywa. Prosimy o podanie właściwego rozwiązania, jakiego należy użyć materiału.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1 Zamawiający nie posiada wskazanych dokumentów.

Ad. 2 Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieścił poprawiony przedmiar robót, w którym ujął roboty związane z wymianą gruntu nad ułożonym przewodem kanalizacji sanitarnej. Zastosowane rozwiązanie zapewni właściwą nośność podłoża.

Ad. 3 Zamawiający na stronie prowadzonego postępowania zamieścił poprawiony przedmiar robót, w którym ujął roboty związane z wykonaniem pobocza z KŁSM.

Zamawiający
ZASTĘPCA WÓJTA
Jacek Zyglewicz