

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.16.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na **"Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wełcz - Okrągła Łąka - II etap"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji.
2. Wymagania dla kruszywa na podbudowę pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010?
3. W SST brak informacji na temat szczegółów dotyczących warstwy odsączającej, prosimy o jej dostanie.
4. Czy koniecznym warunkiem jest, aby płyty drogowe posiadały uchwyty wewnątrz płyty?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego w ramach realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
2. Zamawiający dopuści zastosowanie kruszywa zgodnego z WT-4 z 2010 jednocześnie podkreślając, że kruszywo łamane należy zastosować 0-31,5mm C90/3.
3. Zamawiający uprzejmie informuje, że wszystkie parametry warstwy odsączającej są podane w SST D - 02.03.01 Wykonanie nasypów oraz D-02.00.00 Roboty ziemne.
4. Zamawiający informuje, iż dopuszcza lokalizację uchwytów po obrysie zewnętrznym przy zachowaniu pozostałych określonych parametrów płyt.

Zamawiający
ZASTĘPCA WÓJTA
Jacek Zyglewicz

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.16.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Rozbudowa drogi gminnej nr 040101C relacji Wielki Wełcz - Okrągła Łąka - II etap"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Wykonawca prosi o określenie czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania rozwiązania zamiennego dla technologii nasypu przeciążeniowego, zapewniając jednocześnie iż cel nasypu przeciążeniowego (brak osiadań) zostanie osiągnięty?
2. Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie nawierzchni z płyt prefabrykowanych na nawierzchnię bitumiczną? Konstrukcja zaproponowana przez Wykonawcę spełniać będzie warunki nośności dla KR-2.
3. Czy Zamawiający dopuszcza, zgodnie z opinią techniczną, zastosowanie geosyntetyków w konstrukcji drogowej, które zapewnią że osiadania konstrukcji będą maksymalnie do 10cm?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań zamiennych dla technologii przeciążenia gruntu. Warunkiem zmiany technologii jest uzyskaniu zgody projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiający dopuszcza zastąpienie nawierzchni z płyt prefabrykowanych na warstwę bitumiczną AC11S wykonaną zgodnie z WT-2 2014 roku o grubości minimum 4cm, z uwzględnieniem ewentualnego rozwiązania zamiennego dla technologii nasypu przeciążeniowego, przy zastosowaniu konstrukcji drogi dla KR-2 i zachowaniu braku osiadań.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie geosyntetyków z jednoczesnym brakiem osiadań. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza aby konstrukcja nawierzchni drogi wykazywała oznaki osiadania do 10 cm.

ZASTĘPCA WÓJTY

Jacek Zyglewicz

Zamawiający