



Grudziądz dnia: 2022-09-28

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
ZP.271.1.18.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie.”**

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o określenie koloru szarości stolarki okiennej czy Ral ma być 9006 czy bardziej 7016 (antracyt) ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

W projekcie wskazano kolor RAL 7012. Istnieje możliwość zastosowania koloru RAL 7016 (antracyt). Należy zwrócić uwagę na konieczność zastosowania analogicznego koloru zarówno stolarki jak i pokrycia dachowego i pozostałych obróbek blacharskich. Nie dopuszcza się mieszania kolorów.

Pytanie nr 2

Zgodnie z dokumentacją projektową drzwi w mieszkaniu nie podlegają wymianie (drzwi nie występują w zestawieniu stolarki drzwiowej), natomiast wg przedmiaru robót drzwi należy wymienić. Jaki zakres robót należy uwzględnić w ofercie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Należy przyjąć pełną wymianę stolarki drzwiowej.



Pytanie nr 3

Z jakich materiałów oraz w jaki sposób należy wykonać pomieszczenie chłodni?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ściany pomieszczenia chłodni należy wykonać z płyt warstwowych chłodniczych np. PW-PIR-CH gr. 10 cm.

Pytanie nr 4

Zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej budynek świetlicy należy wyposażać w armaturę sanitarną, osprzęt elektryczny oraz wyposażenie kuchni zgodnie z wykazem wyposażenia. W dokumentacji projektowej jest zamieszczony tylko wykaz wyposażenia dla pomieszczeń sanitarnych.

Na rys. WYP. 1 występuje wyposażenie kuchni oraz innych pomieszczeń, jednak że przy większości wyposażenia brakuje wymiarów oraz parametrów technicznych. Jakie wyposażenie należy uwzględnić w ofercie?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

WYKAZ WYPOSAŻENIA KUCHNI:

1. Szafka otwarta wisząca - materiał stal nierdzewna, 1 półka, o wymiarach 600x400x400 mm
2. Stół z półkami (2), przyścienny z rantem, stal nierdzewna, o wymiarach 1200x600x850
3. Stół zamykany z szufladami (3), 1 półka, drzwiczki przesuwne stal nierdzewna, o wymiarach 1200x600x850
4. Stół centralny z półką, stal nierdzewna, o wymiarach 1500x800x850
5. Stół przyścienny, szerokość 1000, stal nierdzewna, bez półki, o wymiarach 1000x700x850 spawany
6. Stół ze zlewem z prawej strony, obudowany zlew; z półką, szerokość 1200, stal nierdzewna, o wymiarach 1200x600x850
7. Zlew, stal nierdzewna, 2 baseny, głębokość 300, bez półki, szerokość 1200
8. Piec konwekcyjno-parowy, elektryczny, system samomyjący, nawilżanie, sonda jednopunktowa, wentylator 6x GN 1\1-przykładowe wymiary 500x930x700,
9. Podstawa pod piec konwekcyjny z przewodnikami do pojemników GN, dostosowana do pieca, stal nierdzewna
10. pojemniki GN1/1 wysokość 20, stal nierdzewna - szt 4
11. pojemniki GN 1/1 wysokość 65, stal nierdzewna, szt 3
12. Kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym - szerokość 600, ruszta żeliwne, termoobieg, blacha głęboka, inox
13. Zmywarka uniwersalna, szerokość 600, dozownik płynu, pompa zrzutowa, 3 kosze, cykl mycia 2-3 minuty, do pojemników GN 1/1
14. Uzdatniacz wody -12l, +osprzęt
15. Patelnia elektryczna uchylna, stal nierdzewna, szerokość 600, (nie na korbkę, nie żeliwna), pojemność misy 0,37, powierzchnia 0,25

Pytanie nr 5

Pomiędzy po świetlicy nr 1 a nr 2 w projekcie jest ściana składana - czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż.



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż ściany składanej.

Pytanie nr 6

Czy w trakcie realizacji przebudowy budynek (w tym mieszkanie) będzie czynny - zamieszkały?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Na czas prowadzenia robót w lokalu mieszkalnym, zostanie on opróżniony oraz protokolarnie przekazany jako plac budowy na rzecz Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Niniejszy przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę rozdzielniczek mieszkaniowej RM. Proszę o umieszczenie na stronie Zamawiającego odpowiedniego schematu przedstawiającego rozbudowę rozdzielniczek RM. Na podstawie rysunku E-01 oraz tabeli, w której scharakteryzowano obwody, producent nie jest w stanie rzetelnie dokonać wyceny rozbudowy rozdzielniczek RM.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Na stronie postępowania Zamawiający zamieścił odpowiedni schemat.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

