

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.20.2022

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej relacji Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie - Ruda"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. W załącznikach występują dwa różne dokumenty dotyczące SOR. Prosimy o ujednolicenie i wskazanie właściwego.
2. W przedmiarze etapu IV poz. 31. widnieje informacja o warstwie wzmacniającej z geosiatki w ilości 7127,00m². Natomiast w opisie technicznym w Etapie IV brak informacji o warstwie z geosiatki. Prosimy o informację, czy takową stosować, jeśli tak to o jakich parametrach.
3. Czy Zamawiający życzy sobie wykonanie odcinka próbnego? Jeśli tak w jakiej ilości? Do każdego etapu?
4. Prosimy o załączenie przekrojów konstrukcyjnych dla etapów IV i V.
5. Naszym zdaniem bariery N2-W1-A są przeszacowane, czy Zamawiający dopuści bariery niż N2-W2 bądź N2-W5?
6. Prosimy o potwierdzenie, że w etapie IV i V nie występują żadne kolizje telekomunikacyjne? Brak takowych pozycji w obu przedmiarach.
7. W opisie technicznym widnieje informacja, aby użyć kostki kamiennej łupanej o kształcie nieregularnym 8x11cm, natomiast w przedmiarze mowa jest o kostce kamiennej rzędowej o wys. 18cm. Prosimy o ujednolicenie.
8. W SST brak jest informacji na temat kostki kamiennej. Prosimy o podanie informacji jakie wypełnienie ma zostać użyte pomiędzy kostkami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Dla zadania częściowego nr 1 obowiązuje projekt SOR wykonany przez INFRASTRUKTURA Projektowanie i Nadzór Marek Bukowski, a dla zadania częściowego nr 2 projekt SOR wykonany przez Biuro Projektów Drogowych s.c. Aleksandra Dorau-Jaczun.

Ad. 2. Dokumentem wiążącym jest projekt budowlany, natomiast przedmiar ma charakter pomocniczy.

Ad. 3. Zamawiający nie będzie wymagał wykonania odcinka próbnego.

Ad. 4. W zakładce przedmiotowego postępowania dołączono przekroje konstrukcyjne dla etapów IV i V.

Ad. 5 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany barier ochronnych z N2-W1-A na inne.

Ad. 6 Zamawiający przedłożył w poprzednich odpowiedziach przedmiar robót w zakresie przebudowy kabli telekomunikacyjnych. Ponadto Zamawiający informuje, iż przedmiar ma charakter pomocniczy, a nie wiążący.

Ad. 7 Dokumentem wiążącym jest projekt budowlany, natomiast przedmiar ma charakter pomocniczy.

Ad. 8 Spoinowanie kostki należy wykonać płukanym piaskiem.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

1) doprecyzowano odpowiedź udzieloną dnia 19.10.2022 na zapytanie nr 1: Zakres zadania częściowego nr 1 obejmuje: kilometraż drogi powiatowej od 0+1+027 do 5+270 (kilometraż ścieżki od 0+0,00 do 4+205) oraz km 0+40 do km 0+130 ścieżki - po drugiej stronie ronda;

2) zadanie częściowe nr 2 obejmuje tylko wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zamawiający
ZASTĘPCA WÓJTA
(-) Jacek Zyglewicz