

Grudziądz, dnia 19. GRU. 2017
RG/2MMD/AK/U/1112/ 2017

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

Dotyczy: projektowanych sieci: oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej wraz z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej w ramach przewidywanej rozbudowy dróg gminnych nr 040275C i 040276C przy ul. Osikowej w m. Świerkocin gm. Grudziądz zgodnie z załączonymi planami.

W odpowiedzi do sprawy j. w informujemy, że plany sytuacyjne terenu przedmiotowej inwestycji uzgodniono pod względem uzbrojenia elektroenergetycznego z uwagami jak niżej:

OZNACZENIA:



kabel elektroenergetyczny SN-15 kV

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV

linia napowietrzna nN-0,4 kV

1. Skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi będącymi w naszej eksploatacji, które występują w obrębie projektowanych: budowy sieci oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej w ramach przewidywanej rozbudowy dróg gminnych nr 040275C i 040276C w m. Świerkocin gm. Grudziądz należy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125.
2. Istniejące kable elektroenergetyczne wkreślono orientacyjnie. Celem dokładnego ustalenia tras kabli należy wykonać ręczne przekopy próbne.
3. Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonać ręcznie (łopata).
4. Wszystkie uszkodzenia istniejących kabli elektroenergetycznych z racji prowadzenia robót zostaną usunięte kosztem inwestora.
5. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)
6. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym.
7. Wkreślone: kable SN-15 kV i nN-0,4 kV oraz linie napowietrzne nN należy nanieść na wszystkie egzemplarze projektu.
8. Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy uaktualnić powyższe uzgodnienie.
9. Uzgodnienie ważne do dnia 19. GRU. 2017.

UWAGA:

- Orientacyjnie wkreślono kable elektroenergetyczne WN-110 kV.
- W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi SN-15 kV i nN-0,4 kV, które występują w ramach powyższego przedsięwzięcia, na w/w kable należy nałożyć rury ochronne dwudzielne np. typu AROT dostosowane do przekrojów kabli.
- Prace związane z rozwiązaniem kolizji należy zgłosić pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem podając numer niniejszego uzgodnienia oraz wykonać pod nadzorem pracowników tutejszego Rejonu Dystrybucji, po uprzednim przygotowaniu miejsc pracy i wyłączeniu kabli spod napięcia. Za wyłączenie urządzeń oraz przygotowanie miejsc pracy zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z obowiązującą Taryfą ENERGA-OPERATOR SA.
- W przypadkach uszkodzeń lub awarii przedmiotowych kabli, koszty napraw i poniesione straty jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń podczas wykonywania robót pokrywa ich wykonawca.
- Roboty budowlane powiązane z realizacją zadania inwestycyjnego w skrzyżowaniach i zbliżeniach z istniejącą elektroenergetyczną linią napowietrzną nN-0,4 kV należy wykonywać w sposób nie powodujący trudności w prawidłowej eksploatacji tej linii.
- Przebudowę kolidujących urządzeń elektroenergetycznych związanych z rozbudową rzeczonych dróg gminnych należy wykonać zgodnie z wydanymi przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej (usunięcia kolizji) nr R/17/063016 oraz opracowaną dokumentacją projektową.
- Z uwagi na wstępujące kolizje z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi WN-110 kV, projekt zagospodarowania terenu w/w inwestycji należy uzgodnić w Wydziale Dokumentacji Energetycznej, ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu z siedzibą przy ul. Gen. Bema 128.
- Wydane uzgodnienie dotyczy wyłącznie podziemnych sieci infrastruktury technicznej i oświetlenia drogowego.

K/O: 2MMD - a/a
W zał. plany sytuacyjne
Sprawę prowadzi: Adam Krajewicz
tel. (056) 470 62 92

Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej

Grzegorz Szumowski

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

operator: torun@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

