



Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS Nr 0000010351
Kapitał zakładowy 63 641 500 PLN

284/G,
11-

Grudziądz, dnia 22-11-2017r.

EOT/380/ZUDP/G/2017

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu
Narada Koordynacyjna
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz

Dotyczy: uzgodnienia nr GN.6630.284.2017 - w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej w ramach rozbudowy drogi gminnej w m. Świerkocin, gmina Grudziądz.

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z o.o. informuje, że w/w projekt/plan uzgodniono z następującymi zastrzeżeniami:

1. Skrzyżowania i zbliżenia projektowanej infrastruktury technicznej z istniejącymi przewodami i urządzeniami wod-kan należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz pod nadzorem uprawnionego przedstawiciela MWiO Sp. z o.o. w Grudziądzu.
2. Należy zachować przepisowe odległości w pionie i poziomie od sieci i urządzeń wod-kan.
3. Należy zachować przepisową odległość projektowanych studni kanalizacyjnych względem istniejącej sieci wodociągowej. Miejsca zbliżeń zaznaczono na załączonych planach.
4. Wykonawca robót zobowiązany jest na 7 dni przed ich rozpoczęciem zawiadomić o tym pisemnie MWiO Sp. z o.o. w celu wyznaczenia nadzoru, podając numer uzgodnienia i datę jego wydania.
5. Istniejące uzbrojenie wod-kan naniesiono orientacyjnie. Celem ustalenia dokładnego przebiegu przewodów należy wykonać ręczne przekopy próbne.
6. Prace ziemne prowadzone w pobliżu istniejącej infrastruktury wod-kan należy wykonać ręcznie (łopatą).
7. Zwrócić uwagę na przyłącza wod-kan do budynków, których inwentaryzacji nie posiadamy.
8. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z uszkodzeń sieci i urządzeń wod-kan podczas prowadzenia robót.
9. Uzgodnienie jest ważne do dnia 22-11-2019r.

OZNACZENIA:

..... wodociąg

UWAGA:

W ramach rozbudowy drogi gminnej należy na koszt inwestora i pod bezpośrednim nadzorem przedstawiciela MWiO Sp. z o.o. wykonać regulację wysokościową istniejącego uzbrojenia wod-kan. Wysokość uzbrojenia podziemnego tj. skrzynki i obudowy do zasuw i hydrantów należy wyprowadzić do projektowanej rzędnej nawierzchni drogi.

Załącznik:

1. Plan zagospodarowania terenu rys.1a –cz. 1
2. Plan zagospodarowania terenu rys.1a –cz. 2

Rozdziałnik:

1. Adresat
 2. EOT – a/a
- Sprawę prowadzi:

Agnieszka Liczkowska

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, tel. /+48 56/ 45 04 901, fax /+48 56/ 45 04 934

NIP 876-18-72-491, Regon 870485618

e-mail: mwio@mwio.pl <http://www.mwio.pl>



AB 680
LABORATORIUM
CENTRALNE



solidna
firma 2016