



Grudziądz dnia: 2022-12-20

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
ZP.271.1.24.2022

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: **"Rozbudowa drogi gminnej nr 040275C i 040276C ul. Osikowa w Świerkocinie"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Do kogo będzie należało drewno pochodzące z wycinek, czy Wykonawca ma obowiązek zapewnienia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji wycinek?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego na pytanie nr 1:

Drewno z wycinki będzie własnością Wykonawcy. Obowiązek zapewnienia nadzoru przyrodniczego podczas realizacji wycinek uzależniony jest od uzyskanych decyzji administracyjnych w trakcie procesu projektowego.

Pytanie nr 2

Wnioskujemy o wykreślenie zapisów z PFU – str. 10, mówiących o tym, że obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie uzgodnień, wykonanie projektów technicznych i przebudowa/usunięcie kolizji z uzbrojeniem nie umieszczonym na mapie do celów projektowych, co do których nie ma na dzień dzisiejszy żadnej wiedzy - Wykonawca nie może zostać pozbawiony wynagrodzenia za prace, których zakresu i kosztów nie jest w stanie na dzień dzisiejszy przewidzieć.



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego na pytanie nr 2:

Wykonawca w trakcie opracowywania projektu ma obowiązek uzyskania aktualnej mapy do celów projektowych, ale również warunków przebudowy kolizji z gestorami sieci. Jeśli po wystąpieniu Wykonawcy do gestorów sieci naniósł oni swoje sieci na mapę do celów projektowych, wydadzą warunki przebudowy, a w trakcie realizacji robót ujawnione zostaną nowe urządzenia gestorów, o których nie było mowy w wydanych warunkach lub uzgodnieniach, to wówczas koszt usuwania tych kolizji nie będzie kosztem Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

Wnioskujemy o przekazanie wszystkich uzgodnień z gestorami sieci będących w posiadaniu Inwestora wraz z potwierdzeniem, że nie utraciły ważności.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego na pytanie nr 3:

Wszystkie uzgodnienia jakimi dysponuje Zamawiający zostały przekazane w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie potwierdza, że są one aktualne. W ramach opracowania projektu Wykonawca ma obowiązek uzyskania aktualnych warunków, opinii oraz uzgodnień.

Pytanie nr 4:

Prosimy o udzielenie informacji, w jakim zakresie należy zaprojektować i wykonać kanał technologiczny. Prosimy o podanie parametrów studni, odległości pomiędzy nimi oraz liczby kanałów rurowych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego na pytanie nr 4:

Kanał technologiczny nie jest objęty przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 5:

Wnioskujemy o zmniejszenie wymogu nienasiąkliwości studni betonowych do budowy kanalizacji deszczowej do poziomu nie więcej niż 4,5 %

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza zmianę parametrów nasiąkliwości studni do max. 5%.

Pytanie nr 6:

Wnioskujemy o określenie podstawowych parametrów przedmiarowych budowanych ulic:

- powierzchni nawierzchni z kostki brukowej
- powierzchni chodników, zjazdów
- długości krawężników i obrzeży
- powierzchni zabrukowań



Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego na pytanie nr 6:

Parametry wynikać będą z opracowanej dokumentacji przez Wykonawcę. Minimalne parametry - szerokości i długości pieszo-jezdni przedstawiono w załączniku Plan zagospodarowania rys 1.1 i rys 1.2.

Pytanie nr 7:

Opinia geotechniczna - otwór badawczy o3 - do głębokości 1,40 załęganie gruntów nienośnych - indywidualne projektowane - jaki sposób doprowadzenia gruntu do grupy nośności G1 i w jakim zakresie przewiduje Zamawiający.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego na pytanie nr 7:

Zamawiający informuje, iż jest to zadanie Projektanta na etapie opracowania dokumentacji technicznej.

Pytanie nr 8:

Czy Inwestor posiada dostęp do wszystkich działek ewidencyjnych zlokalizowanych w ramach wykonanej koncepcji rozbudowy ulicy Osikowej w Świerkocinie.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego na pytanie nr 8:

Zamawiający nie dysponuje wszystkimi działkami, na których zlokalizowana będzie inwestycja, dlatego Wykonawca ma obowiązek uzyskania decyzji ZRID na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz.176 z późn. zm.).

Pytanie nr 9:

Zgodnie z SWZ punkt 4.6. Wykonawca w związku z ryczałtowym rozliczeniem Umowy będzie opierał się na zakresach określonych w PFU. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w PFU.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego na pytanie nr 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ punkt 4.6.

Zamawiający

WOJT
Andrzej Rodziewicz

