

Grudziądz dnia: 2023-01-05

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

ZP.271.1.29.2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Turznice"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie projektu konstrukcji o zestawienie wszystkich elementów więźby dachowej.
2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jaką przyjąć izolację pionową ścian klatki schodowej? Według opisu architektury należy przyjąć płytki Ytong Energo PP2/0,35 gr. 5,0 cm, natomiast według katalogu producenta nie ma płytek Ytong Energo o podanej grubości.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Podane dane w projekcie konstrukcji w części opisowej oraz rysunkowej są wystarczające do wykonania wyceny. Wszystkie występujące elementy konstrukcji więźby dachowej są zwymiarowane.

Ad. 2. Jeśli podany materiał nie występuje w ofercie producenta proszę przyjąć płyty z betonu komórkowego Multopor o grubości 50 mm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,043 W/(mK).

Zamawiający

WOJT
Andrzej Rodziewicz