

**Gmina Grudziądz**  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz

**ZP.271.1.29.2022**

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Turznice"**.

Zamawiający, **Gmina Grudziądz**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Według pozycji 1.1.9.1 występuje zagęszczenie podłoża gruntowego, które według geologii jest nasypem niebudowlanym.

Według punktu 3.3 geologii od powierzchni grunty od 0,5 do 1,1 m zalegają gleby i piaski próchnicze, jak i warstwa gleb przypowierzchniowych. Są to grunty, które nie mogą stanowić bezpośredniego podłoża fundamentów, ani posadzek projektowanych budynków. W związku z powyższym wnosimy o zwiększenie pozycji kosztorysowej 1.1.9.1 o dowóz i dostawę piasku w ilości 252,94 m<sup>3</sup> dla budynku nr 1, analogicznie w ilości 252,94 m<sup>3</sup> dla pozycji 1.2.9.1. dla drugiego budynku.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zgodnie z dokumentacją projektową w przypadku występowania gruntów nienośnych należy je wymienić na grunty spełniające wymogi dla wykonania podłoża fundamentów oraz posadzek w budynku. Rysunki i część opisowa wraz z kosztorysem oraz dokumentacją geologiczną są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w projekcie, a nie ujęte w kosztorysie lub ujęte w kosztorysie a nie ujęte w projekcie winny być traktowane tak jakby były ujęte w obydwu. Wszystkie elementy i prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotowych robót / budowy / nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia i wykonania. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną.

Zamawiający  
**WÓJT**  
*Andrzej Rodziewicz*