

Grudziądz, dnia 13 lutego 2023 r.

Znak sprawy: N.HŚ 9020.1.4.2.1.23

2023-02-15

OCENA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej Wielkie Lniska

Niedzielski

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 i ust 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody Nr 0778/2023, 0779/2023 z dnia 06.02.2023 r., (pobranej w dniu 02.02.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach, 86-302 Grudziądz) oraz sprawozdań z badań wody nr 170/G/22/L.HŚ, 170.1/G/22/L.HŚ z dnia 02.12.2022 r., nr 633/N/HK/2022 z dnia 07.12.2022 r., 634/N/HK/2022 z dnia 05.12.2022 r., nr L.F.9051.2.1768.1.22/LF z dnia 08.12.2022 r., (pobranej w dniu 29.11.2022 r.) w ramach nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu stwierdza w badanym zakresie **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu nadmienia, że w badanej wodzie stwierdzono ponadnormatywny wynik parametru twardość ogólna – 579,5 mg/l (CaCO₃), [norma: 60 – 500 mg/l (CaCO₃)]. Potwierdza to sprawozdanie z badań wody nr 633/N/HK/2022 z dnia 07.12.2022 r. pobranej dnia 29.11.2022 r. z Wodociągu Zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach z punktu zgodności: budynek mieszkalny 18/12.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w dniu 19 grudnia 2022 r. wystąpił z zapytaniem do administratora wodociągu o udzielenie informacji, czy stwierdzone przekroczenie może być usunięte w ciągu 30 dni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wielkich Lniskach w dniu 29.12.2022 r. poinformowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, iż podejmie próby obniżenia parametru twardości ogólnej do prawidłowej wartości.

W dniu 10.02.2023 r. administrator wodociągu przekazał kolejne sprawozdania z badań wody, w których stwierdzono ponownie ponadnormatywne wyniki parametru twardość ogólna – spr-

wozdanie Nr 0778/2023 (woda pobrana w dniu 02.02.2023 r. z punktu zgodności: SUW Wielkie Lniska) - 556 mg/l (CaCO₃), oraz sprawozdanie Nr 0779/2023 (woda pobrana w dniu 02.02.2023 r. z punktu zgodności: budynek mieszkalny Wielkie Lniska 18/12.) – 542 mg/l (CaCO₃), [norma: 60 – 500 mg/l (CaCO₃)].

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu nadmienia, iż w toku jest dalsze postępowanie administracyjne mające na celu doprowadzenie parametru twardości ogólnej do prawidłowej wartości.

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badań wody.

Wyk. w 3 egz.

1. Wójt Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86 – 300 Grudziądz – egz. nr 1
2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wielkich Lniskach, 86-302 Grudziądz – egz. nr 2
3. A/A – egz. nr 3

D.S. tel. (56) 45 178 28

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU

Beata Kruska