

2023 -08- 09



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU**



Grudziądz, dnia 07 sierpnia 2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Wielkich Lniskach
86-302 Grudziądz

Egz. nr 2

Znak sprawy: N.HŚ 9020.1.4.2.6.23

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądz, na podstawie sprawozdania Nr 53474/2023 z dnia 26.06.2023 r. z badań wody surowej pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody Wodociągu Zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach (pobór w dniu 25.04.2023 r. w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych w wodzie surowej przeprowadzony przez administratora wodociągu – Spółdzielnię Mieszkaniową w Wielkich Lniskach) w oparciu o tab. A i B załącznika nr 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), stwierdza, że stężenie substancji promieniotwórczych w zakresie Trytu oraz izotopów Radu - 226 i Radu - 228 odpowiada obowiązującym normom i stężenie Radu – 226 jest niższe od granicy wykrywalności.

W związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądz informuje, iż zgodnie z § 15 pkt 2 i pkt 9 w/wym. rozporządzenia kolejne badania substancji promieniotwórczych w wodzie surowej w zakresie stężenia trytu, izotopów promieniotwórczych Ra - 226, Ra - 228 powinny zostać przeprowadzone w 2028 roku, a stężenie radonu powinno zostać przeprowadzone w 2027 roku (poprzednie badanie radonu zostało wykonane w 2017 roku).

Wyk. w 3 egz.

1. Adresat – egz. nr 1
2. Wójt Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz – egz. nr 2
3. a/a – egz. nr 3

Sporządził: D.S.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W GRUDZIĄDZU**
Beata Kruszcza