



Grudziądz, dnia 11 marca 2024 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
w Wielkich Lniskach  
86-302 Grudziądz

Egz. nr 2

K. Jasińska

2024 -03- 15

## DECYZJA NR 121/2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu działając na podstawie: art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

nakazuje:

administratorowi wodociągu – Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach

doprowadzić jakość wody, która jest dostarczana z wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach w zakresie manganu do zgodnych z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 3 pkt 1 oraz punkcie 5, tabeli 2 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – w terminie do dnia **30.09.2024 r.**

i

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, która jest dostarczana przez wodociąg zakładowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach, przy zachowaniu dopuszczalnej wartości parametru manganu wynoszące 90 µg/l.

O wykonaniu obowiązku określonego w decyzji należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu w wyznaczonym powyżej terminie. W przeciwnym razie będzie prowadzone dalsze postępowanie administracyjne zmierzające do wyegzekwowania obowiązku, o którym wyżej mowa.



## UZASADNIENIE

W wyniku wykonanych w ramach kontroli urzędowej badań laboratoryjnych wody przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grudziądzu pobranej w dniu 16.01.2024 r. z wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach w punktach zgodności: stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona i budynek mieszkalny, Wielkie Lniska 17 stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych, polegające na tym, iż woda nie odpowiada pod względem fizykochemicznym wymaganiom określonym w punkcie 5, tabeli 2 części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294), tj. zawiera podwyższone stężenie manganu wynoszące 107-140 µg/l (wymagania fizykochemiczne: 50 µg/l). Potwierdzają to sprawozdania z badań wody nr 11/G/24/W/L.HŚ i nr 13/G/24/W/L.HŚ z dnia 17.01.2024 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu w dniu 18.01.2024 r. wystąpił z zapytaniem do administratora wodociągu o udzielenie informacji, czy stwierdzone przekroczenie może być usunięte w ciągu 30 dni.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wielkich Lniskach w dniu 07.02.2024 r. poinformowała Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, iż po stwierdzeniu przekroczenia manganu w badanej wodzie natychmiast podjęła działania polegające dodatkowym płukaniem filtrów i hydroforów.

W dniu 01.03.2024 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wielkich Lniskach przedstawiła kolejne wyniki badań laboratoryjnych wody pobranej w dniu 14.02.2024 r. z wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach, punkty zgodności: stacja uzdatniania wody – woda uzdatniona oraz budynek mieszkalny, Wielkie Lniska 17. Wyniki wykazały w dalszym ciągu podwyższone stężenie manganu wynoszące 62-90 µg/l (wymagania fizykochemiczne: 50 µg/l). Potwierdzają to sprawozdania z badań wody nr 1128/2024 i nr 1129/2024 z dnia 16.02.2024 r. przeprowadzone przez Laboratorium Centralne Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu.

Powyższe wskazuje na to, że działania naprawcze podjęte przez administratora celem przywrócenia prawidłowych parametrów wody w zakresie manganu w wodociągu nie przyniosły oczekiwanego skutku.

Administrator wodociągu w dniach 05.03.2024 r. i 07.03.2024 r. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu, iż po stwierdzeniu przekroczenia manganu, konieczna jest wymiana filtrów pionowych oraz złóż filtracyjnych w obu odzłaziaczach. Złoża filtracyjne w zakresie usuwania manganu potrzebują około 2-3 miesięcy do osiągnięcia pełnych swych właściwości filtracyjnych. Dlatego też strona zaproponowała wykonanie badań kontrolnych we wrześniu 2024 r. i uważa, że doprowadzi stężenie manganu do odpowiednich wartości w terminie do 30.09.2024 r.

Mangan występujący w wodzie w stężeniach przekraczających 100 µg/l nadaje niepożądany smak napojom, a także powoduje przebarwienia urządzeń sanitarnych i odzieży podczas prania. Obecność manganu w wodzie do spożycia przez ludzi, może doprowadzić do odkładania się osadów w systemie dystrybucji. Mangan często powoduje tworzenie się powłoki na przewodach wodociągowych, która może złuszczać się w postaci czarnego osadu.

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023 poz. 537 z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

***W omawianej sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu zaleca zwiększyć częstotliwość pobierania próbek wody do badań, do 4 próbek w ciągu roku. W każdej próbce należy dodatkowo zbadać: barwę, smak, zapach, mangan oraz parametry biologiczne***

*(enterokoki, Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22<sup>o</sup> C.*

Uwzględniając powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu postanowił wyrazić zgodę na warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu zakładowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Wielkich Lniskach na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W przypadku niewykonania obowiązków wynikających z decyzji w ustalonym terminie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W GRUDZIĄDZU  
*Beata Kruszką*

Wyk. w 4 egz.:

1. Adresat – egz. nr 1
2. Wójt Gminy Grudziądz, ul. Wybickiego 38, 86 – 300 Grudziądz – egz. nr 2
3. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz – egz. nr 3
4. a/a – egz. nr 4

Opracowała: P.C. tel. (56) 45 178 28