

Protokół nr 19/2015
z wyjazdowego posiedzenia
Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego
w dniu 17 czerwca 2015 r.

Obecni wg załączonej listy obecności.

Kontrole zostały przeprowadzone we wszystkich szkołach podstawowych i zespołach szkół funkcjonujących na terenie gminy Grudziądz.

Członkowie Komisji sprawdzali dokumenty z przeprowadzanych ewakuacji uczniów i osób przebywających na terenach szkół oraz protokoły z pomiarów rezystancji elektrycznej.

Zespół Szkół w Wałdowie Szlacheckim:

- ewakuację szkoły przeprowadzono 21 maja 2015 r. w obecności PSP w Grudziądzu,
- protokół z pomiarów rezystancji elektrycznej z dnia 6 lutego 2015 r. Data następnego badania – 6 lutego 2016 r.

Zalecenia – dla poprawy bezpieczeństwa dzieci i mienia wskazane jest zamontowanie monitoringu.

Zespół Szkół w Piaskach:

- badania rezystancji elektrycznej – protokół 1/12 z dnia 3 lutego 2012 r. – ważne do 3 lutego 2017 r.

Zalecenia – wykonać ćwiczenia z ewakuacji szkoły, obudować grzejniki na korytarzach, wykonać barierki na wysokości placu zabaw.

Zespół Szkół w Rudzie:

- protokół z badań rezystancji elektrycznej z dnia 15 maja 2013 r. – badania ważne do 15 maja 2018 r.

Zalecenia – zamontować tabliczki umiejscowienia gaśnic, przeprowadzić ewakuację szkoły, obciąć gałęzi na drodze dojazdowej do biska.

Szkoła Podstawowa w Sosnowce:

- protokół przeprowadzonej ewakuacji z dnia 12 maja 2015 r.
- protokół 08/JM/2013 ze sprawdzenia okresowego rezystancji elektrycznej z dnia 14 października 2013 r. – następne badanie październik 2018 r.

Szkoła Podstawowa w Dusocinie:

- ćwiczenia z ewakuacji – protokół z dnia 9 października 2014 r.
- badania pomiaru rezystancji elektrycznej – 15 czerwca 2010 r. - następnie badanie 16 czerwca 2015 r.


Zespół Szkół w Mokrem:

- badania rezystancji instalacji elektrycznej ważne do 3 lipca 2014 r.
- Zalecenia – przeprowadzenie ewakuacji szkoły, dokonać badania rezystancji instalacji, usunięcie studzienki na boisku do siatkówki.

Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi:

- ewakuację Szkoły przeprowadzono dnia 16 czerwca 2015 r.
 - protokół z rezystancji elektrycznej – termin ważności 15 maja 2015 r.
- Zalecenia – przeprowadzić badania rezystancji instalacji elektrycznej, poszerzenie bramy wjazdowej

Przewodniczący Komisji


Piotr Partzka