

**PROTOKOŁ Nr 30/2016**  
**z posiedzenia wyjazdowego Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego**  
**w dniu 14 czerwca 2016 r. do świetlicy wiejskiej w Starym Folwarku.**


Komisja stwierdziła następujące nieprawidłowości :

- 1) zapadnięta kostka brukowa w kilku miejscach,
- 2) osunięty słupek przy furtce wejściowej / furtka się nie otwiera/
- 3) nad wejściem do świetlicy uszkodzony sąjding
- 4) woda z rynien podmywa fundamenty i kostkę brukową,
- 5) brak spowalnicza przy drzwiach wejściowych,
- 6) brak oldbojnicy na ścianach /zabezpieczenie przed zniszczeniem ścian/,
- 7) brak olbojników przy drzwiach do kuchni oraz przy drzwiach na piętrze przy drzwiach wejściowych do biura,
- 8) odpadający cokół w dużej Sali
- 9) widoczne ślady wilgoci na ścianie w dużej Sali,
- 10) pionowe pęknięcia pod oknami w dużej Sali.

Komisja zaleciła jak najszybsze usunięcie stwierdzonych usterek.

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Grudziądz
2. Kierownik Referatu Budownictwa
3. Sołtys sołectwa Stary Folwark – Eugeniusz Rabanowski.
4. a/a.

Przewodniczący Komisji  
Rolnictwa i Porządku Publicznego  
  
Piotr Parteka