



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

86-300 Grudziądz
ul. Kosynierów Gdyńskich 31
tel. (0-56) 45 178 10, fax (0-56) 45 178 11
www.ppis.grudziadz.com mailto: psse.grudziadz@pis.gov.pl



N.HK 5211-1c-24/18



Grudziądz, dnia 27 sierpnia 2018 r.

J. Mordejński
27.08.2018

Ocena Nr 53 jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Grudziądz, sieć gmina Grudziądz

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), na podstawie sprawozdań z badań wody Nr 137/G/18/L.HK z dnia 12.07.2018 r., Nr 150/G/18/L.HK z dnia 30.07.2018 r. (pobranej odpowiednio w dniach 09.07.2018 r. i 25.07.2018 r. w ramach nadzoru sanitarnego) oraz sprawozdania z badań wody Nr SB/70552/07/2018 z dnia 24.07.2018 r. oraz sprawozdań z badań Nr 95/S/G/18/L.HK i Nr 96/S/G/18/L.HK z dnia 20.07.2018 r. (pobranej w dniach 12.07.2018 r. i 17.07.2018 r. w ramach kontroli wewnętrznej przez administratora gminnej sieci wodociągowej – Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o. o. z siedzibą w Iławie przy ul. Biskupiej 7) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grudziądzu stwierdza, w badanym zakresie **przydatność wody do spożycia przez ludzi**. W badanej wodzie incydentalnie odnotowano zwiększoną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h, która po szybkiej reakcji administratora została zredukowana do zgodnej z wymaganiami.

Wydana ocena odnosi się do przedłożonych wyników badań wody.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Grudziądz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudziądz
2. Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „SPOMER” Sp. z o.o.
ul. Biskupia 7
14-200 Iława
3. A/A

N.S. tel. (56) 45 178 28

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w GRUDZIĄDZU
lek. med. Andrzej Banasiak
specjalista zdrowia publicznego