

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**Pismo: UG91/4**

Grudziądz dnia: 2008-06-06

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2008-06-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Grabowiec, Węgrowo, Mokre,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. W przedmiarach robót oraz części opisowej projektów wykonawczych występują oprawy typu OUS-70. Natomiast na schematach projektów wykonawczych widnieją oprawy z regulacją mocy typu OUSh-70.

Proszę jednoznacznie określić typ projektowanych opraw oświetleniowych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

ad.1. Należy zastosować oprawy z regulacją mocy typu OUSh-70

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający