



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: UG108/4

Grudziądz dnia: 2009-04-30

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2009-04-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez kompleksową przebudowę dróg: ul. Grunwaldzka, ul. 29-Października i ul. Świerkocińskiej na odcinku 3527,03 mb. Etap I ul. Grunwaldzka - odcinek 1019,78 mb (od km 0+000,00 do km 1+019,78),.

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

- Czy przy wycenianiu robót drogowych należy brać pod uwagę przedmiar robót, czy wyceniać wg opisu technicznego i przekrojów konstrukcyjnych?

(inna konstrukcja nawierzchni wg przedmiaru robót i inne konstrukcje nawierzchni wg opisu technicznego i przekrojów konstrukcyjnych)

- Brak w przedmiarze ukształtowania terenu (dopasowanie niwelety projektowanej do niwelety istniejących dróg na końcu zdania) z tłucznia kamiennego w ilości 125m² i średniej gr. 60cm.

-Czy przy wykonaniu podbudowy z nowego kruszywa można użyć mieszanki żwirowo-wapiennej 0-31,5 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 ostatecznym dokumentem według którego należy zrobić wycenę projektu jest przedmiar robót.

Ad. 2 wyrównanie różnicy ukształtowania terenu (dopasowanie niwelety na końcu zadania) należy wykonać urobkiem pozyskanym z korytowania: dział – roboty ziemne poz. 1.2.2. na grubości 40 cm, oraz 20 cm tłuczniem pozyskanym ze skruszenia bruku.

Ad. 3 podbudowę należy wykonać z kruszywa granitowego o granulacji zgodnej z przedmiarem robót.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający