

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-03-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś.,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie będą następowały miesięczne rozliczenia za wykonane roboty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą?
2. Czy w związku z tym, iż cena za wykonanie zadania ma wynikać z załączonych przedmiarów robót, wykonawca powinien dołączyć kosztorys? Jeżeli tak, to proszę o podanie czy ma być to kosztorys uproszczony czy szczegółowy.
3. W dokumentacji nie jest sprecyzowane czy Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w sposób ryczałtowy czy obmiarowy. Proszę o wyjaśnienia.
4. Projekt przewiduje zastosowanie rur z PVC SDR17 PN10 do wykonania sieci wodociągowej, jednak materiał o takich parametrach nie jest dostępny. Proszę o podanie prawidłowych parametrów.

5. Proszę o sprecyzowanie ilości metrów kanałów sanitarnych średnicy 200mm z PVC SDR 34 oraz średnicy 200mm PVC SDR 41.
6. Zgodnie z projektem należy zastosować do budowy sieci wodociągowej rury produkcji ZTS Gamrat. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów innego producenta o takich samych parametrach?
7. Armatura na sieci wodociągowej ma być dobrana na ciśnienie PN16. Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie armatury na takie ciśnienie rury - czuli PN10?
8. Proszę o uzupełnienie trzech ostatnich pozycji przedmiaru kanalizacji sanitarnej (poz. 7.6-7.8), ponieważ zamieszczony jest sam obmiar.
9. Proszę o wyjaśnienie pozycji 3.8 do 3.21 przedmiaru sieci wodociągowej, ponieważ nie ma żadnych informacji na temat tych pozycji w dokumentacji projektowej, a cena za wykonanie zadania wynikać ma ściśle z załączonych przedmiarów.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1. Rozliczenia będą wykonywane na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę harmonogramu robót uzgodnionego z Zamawiającym po podpisaniu umowy i protokołach częściowych wykonania robót.

Ad 2. Tak Wykonawca załącza kosztorys szczegółowy.

Ad 3. Rozliczenie następuje w sposób obmiarowy.

Ad 4. Prawidłowe parametry to: PVC SDR 21 PN 10.

Ad 5. Należy przyjąć średnice 200 mm z PVC SDR 34 całość metrów.

Ad 6. Dopuszcza materiały równoważne.

Ad 7. Nie zezwala mają być PN 16.

Ad 8. Uzupełniamy 3 ostatnie pozycje przedmiaru dla kanalizacji sanitarnej:

7. 6.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 31*3	93.00
		Jm. m2	Razem: 93.00

Lp	Normatyw	Opis	Suma
7. 7.	KNR 02-31-0401-0100	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 26*3	78.00
		Jm. m	Razem: 78.00
7. 8.	KNR 02-31-0403-0100	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej 26*3	78.00
		Jm. m	Razem: 78.00

Ad 9. Nie należy ujmować tych pozycji w kosztorysie ofertowym.

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t. z późn.zm.) żądam potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na nr fax 56 45 11132.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający