

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: UG125/5

Grudziądz dnia: 2010-03-25

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-03-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.W przedmiarze robót sieci kanalizacyjnej sanitarnej w pozycji numer 2.2 jest napisane: "Studzienki kanalizacyjne systemowe "TEGRA" o śr 600 mm - zamknięcie rurą teleskopową". Natomiast w opisie technicznym dotyczącym sieci kanalizacji sanitarnej, na stronie 7 w punkcie VIII jest napisane: "Studnie rewizyjne i połączeniowe z PVC typ TEGRA 1000mm z włazem żeliwnym ciężkim". Powstaje więc rozbieżność w średnicy studni typu TEGRA. Jaka średnicę studni należy przyjąć do wyceny, 600 czy 1000 mm?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad 1. Należy przyjąć studnie o średnicy 600 mm z włazami ciężkimi.

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t. z późn.zm.) żądam potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na nr fax 56 45 11132.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający