

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: UG125/6

Grudziądz dnia: 2010-03-25

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-03-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Parski, Nowa Wieś.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o uzupełnienie części rysunkowej dokumentacji na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej o profile sieci i rysunki przepompowni ścieków.
2. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na stronie 42 w dziale "Zasilanie energetyczne przepompowni" jest napisane: " Przepompownie będą zasilane kablem doziemnym n.n. ze słupa napowietrznej linii n.n Szczegóły rozwiązania przedstawione są w projekcie branży elektrycznej który jest opracowany przez Zakład Energetyczny na zlecenie Gminy Grudziądz" Bardzo bym prosił o umieszczenie tego projektu na stronie Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1 Rysunki zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Ad. 2. Zasilanie do skrzynki energetycznej zostanie wykonane przez Zakład Energetyczny na zlecenie Zamawiającego.

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.07.223.1655 j.t. z późn.zm.) żądam potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma na nr fax 56 45 11132.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający