

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: UG 128/3

Grudziądz dnia: 2010-04-12

**San-Bud
87-200 Wąbrzeźno
Budowlana 7**

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2010-04-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Piaski,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę o uściślenie z jakiego materiału ma być budowana sieć PE czy PVC. Pytanie powstaje w związku z rozbieżnościami pomiędzy profilami i planem a specyfikacją techniczną, przedmiarem i SIWZ.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Do budowy sieci należy przyjąć materiały z HDPE.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający