

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**Pismo: UG147/5**

Grudziądz dnia: 2011-01-05

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-01-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Mokrem,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Prosimy o uściślenie: Na rysunku Instalacja c.o. - rzut piwnicy widoczne są zawory USV-1 oraz USV-M, jednak brak o nich mowy zarówno w opisie technicznym jak i w przedmiarze robót.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

- Zawory regulacyjne podpijonowe typ USV-1, USV-M zostały uwzględnione w obliczeniach hydraulicznych instalacji – zestawienie armatury z obliczeń strona 11 dokumentacji,
- rozmieszczenie zaworów, średnice i nastawy zostały opisane w części graficznej projektu – rysunek nr 1 strona 13 dokumentacji,

Wyżej wymienione zawory należy ująć w wycenie inwestycji.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający