

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-05-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz- I etap,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Prosimy o podanie minimum, jakim musi się wykazać Wykonawca, żeby Zamawiający uznał warunek określony w punkcie III.3.2. ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt6.1.4SIWZ(wiedza i doświadczenie) za spełniony. Obecne sformułowania SIWZ("posiada wiedzę i doświadczenie", "odpowiadający przedmiotowi zamówienia", "podobny zakres" z powodu swojej nieprecyzyjności i subiektywności naruszają postanowienia art.36 ust.1 punkt 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym to Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu.Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:

1.Mokre - budowa głównej sieci wodociągowej długości 17198 mb z PCV i PE oraz przyłącza 5518 mb z PE,

2.Lisie Kąty budowa głównej sieci wodociągowej długości 5699 mb z PCV i PE oraz przyłącza 990 mb z PE

3.Zakurzewo budowa głównej sieci wodociągowej długości 7575 mb z PCV i PE oraz przyłącza 1707 mb z PE

4. Wielki Wełcz budowa głównej sieci wodociągowej długości 14877 mb z PCV i PE oraz przyłącza 2933 z PE

Taki zakres będzie uznawał Zamawiający za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający