

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**Pismo: OSR.271.159.2011/11**

Grudziądz dnia: 2011-05-17

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-05-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Ochrona zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie gminy Grudziądz- I etap,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zadanie Mokre

W odpowiedzi na nasze zapytanie Zamawiający wyjaśnił w odpowiedzi z dnia 16-05-2011 roku cyt.:”należy przyjąć wartość z przedmiarów. Przecisk sterowany w Mokre PE 110x10 został już wykonany i nie należy liczyć w nakładach.”

Jak należy rozumieć ten zapis?

- Czy należy pozostawić wartość w poz.19 i 20 kosztorysu- 815 mb rurociągu PE 110x10?

- Czy należy w poz. 19 i 20 kosztorysu w nakładach przyjąć „0” mb rurociągu PE 110x10?

Proszę podać konkretnie długość rurociągu PE 110x10 w poz.19 i 20 kosztorysu dla zadania Mokre.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

W pozycji nr 19 Przecisk sterowany rurą PE 110 na ogólną długość 815,0 mb wykonano 33,0 mb w związku z powyższym do wyceny należy przyjąć :

Pozycja 19 przecisk sterowany - 782,0 mb

pozycja 20- zakup rur PE 110 - 782 mb.

pozycja 21 - połączenia rur PE 110 - złącza 62,0 sztuk

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający