

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: GBK.271.162.2011/3

Grudziądz dnia: 2011-05-23

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-05-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa małej infrastruktury turystycznej w formie placu zabaw w miejscowości Zakurzewo Gmina Grudziądz,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W nawiązaniu do przetargu na Budowę placu zabaw w miejscowości Zakurzewo Gmina Grudziądz, przesyłam zapytanie:

W specyfikacji są rysunki przykładowe urządzeń zabawowych, nie jest możliwe zaproponowanie identycznych urządzeń, ponieważ każdy producent ma swoją ofertę urządzeń i zestawów zabawowych, które mogą być zbliżone pod względem funkcjonalnym oraz pod względem doboru elementów, ale nie identyczne.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty, które są wydane na konkretne urządzenia lub konfiguracje, zmieniając cokolwiek w urządzeniach, chcąc dopasować do wymagań Zamawiającego urządzenie traci Certyfikat.

Zamawiający powinien dopuścić urządzenia i zestawy zabawowe zgodne pod względem funkcjonalności, ilości elementów, ale mogące różnić się doбором elementów np. dodatkowego jest wieża z liną i pomost stały, itp..

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zestawu zabawowego zbliżonego wymiarami i składem elementów do przedstawionego na rysunku?

2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścianki wspinaczkowej z opon lub ścianki wspinaczkowej zamiast opon - ścianki z lin lub drewnianych drabinek w formie kratownicy, które spełniają również funkcję wspinania. Opony nie spełniają wymogów pod kątem estetyki i higieny, podczas deszczu zbiera się w nich woda i zanieczyszczenia, często niepoprawne mocowania śrub i gwintów wewnątrz opon stanowią zagrożenie dla bawiących się dzieci.

3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie huśtawek wagowych podwójnych o konstrukcji drewnianej z dwoma siedziskami, czyli po jednym z każdej strony? Jeśli Zamawiający przewiduje, aby czworo dzieci huśtało się na huśtawce wagowej, można zaproponować dwie huśtawki podwójne.

4. Czy Zamawiający dopuszcza wysokość ogrodzenia drewnianego do 1m?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza, aby zastosowany przez dostawcę zestaw zabawowy był zbliżony wymiarami i składem do elementów przedstawionych na rysunku pod warunkiem, że zawarte w projekcie wymiary stanowiąc będą minimalny wymiar zastosowany przez dostawcę. Jednocześnie zaproponowany zestaw musi zawierać minimalną ilość elementów, która została zawarta w projekcie.

Ad.2. Ścianka wspinaczkowa zgodna z przedłożonym projektem winna być wykonana z opon. Element, jak i pozostałe oferowane przez oferenta, winny być opatrzone certyfikatem. Zastosowane opony winny być zabezpieczone przed zbieraniem się w nich wody.

Ad.3. Huśtawki wagowe należy wykonać zgodnie z opisem i rysunkiem technicznym stanowiącym element SIWZ.

Ad.4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie ogrodzenia drewnianego do 1 m pod warunkiem, że jego wysokość nie będzie niższa niż 0,8 m.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający