

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: GBK.271.173.2011/3

Grudziądz dnia: 2011-08-10

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-08-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Remont - wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej karpiówki na blachodachówkę na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Zakurzewie 15,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Obmiar poz. 21

Czy obróbkę okienną "wole oko" wykonać z blachy miedzianej powlekaniej?

(zgodnie z projektem budowlanym)

Obmiar poz. 22

Czy obróbki boczne lukarn wykonać z blachy miedzianej?

Obmiar poz. 23

Czy pozycja dotyczy wyłazu dachowego czy okna połaciowego?

(okno połaciowe nie spełni wymogów wylazu)

Obmiar poz. 31

Z jakiego materiału mają być wykonane rynny (z blachy ocynkowanej, cynkowej czy powlekanej - istniejące są z blachy ocynkowanej)?

Obmiar poz. 32

Z jakiego materiału mają być wykonane rury spustowe?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Poz. 21

Obróbkę okienną „wole oko” wykonać z blachy miedzianej powlekanej zgodnie z projektem budowlanym.

Poz. 22

Obróbki boczne lukarn wykonać z blachy miedzianej powlekanej.

Poz. 23

Pozycja dotyczy wylazu dachowego zgodnie z opisem w projekcie budowlanym.

Poz. 31

Rynny zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej, obustronnie powlekanej zgodnie z projektem budowlanym.

Poz. 32

Rury spustowe zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej, obustronnie powlekanej zgodnie z projektem budowlanym.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający