

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**Pismo: GBK.271.1.2012**

Grudziądz dnia: 2012-02-01

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-01-30 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Montaż urządzeń wiejskiego placu zabaw w miejscowości Wielki Welcz,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Jakiej wysokości oraz jakiego typu (drewniane sztachetowe, panelowe, siatka, itp.) powinno być ogrodzenie? Jakiej szerokości furtkę należy zastosować?
2. Jaki jest przewidziany metraż ogrodzenia?
3. Czy położenie trawy w rollach jest przewidziane na całym obszarze placu zabaw? (ile metrów kwadratowych przewiduje się na wyłożenie trawy w rollach?)

W kosztorysie pkt. 4 występuje ścieżka zdrowia, jednakże w żadnym opisie ani w żadnej wizualizacji ścieżka zdrowia nie występuje. Czy ten element stanowi właściwy przedmiot zamówienia? Jeśli tak to proszę o opis jakiego urządzenia lub urządzeń dotyczy uwzględniona w kosztorysie ścieżka zdrowia?

4. W kosztorysie pkt. 11 uwzględnione jest przygotowanie podłoża wraz z zakupem trawy w rolkach i robocizną. Jakie prace budowlane należy rozumieć pod pojęciem "przygotowanie podłoża"?

5. W opisie technicznym placu zabaw, punkt II. Opisy elementów - informacje techniczne, w materiałach wykorzystanych w poszczególnych zestawach w podpunkcie 3 widnieje: "Sklejka wodoodporna o różnych grubościach jest stosowana do wyrobu daszków i burt oraz do budowy zjeżdżalni i spężynowców".

Natomiast w opisie materiałów wykorzystanych w zestawie zabawowym w podpunkcie 5 jest napisane: "osłony boczne w formie barierki wykonano z HDPE".

Z jakich materiałów powinny zostać wykonane dachy, boczki oraz pozostałe kolorowe wypełnienia zestawów zabawowych i urządzeń pojedynczych - sklejka laminowana wodoodporna czy tworzywo HDPE?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 – Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej na słupkach stalowych o wys. ok.120cm. Furtka o szer. 1,0m.

Ad. 2 – Metraż ogrodzenia – 48,00mb

Ad.3 – Rozłożenie trawy w rolkach jest przewidziane na całym obszarze placu zabaw tj. 590,0m<sup>2</sup>

Ad. 4 - Przygotowanie podłoża pod ułożenie trawy w rolkach polega na:

- Przekopaniu gleby widłami lub użyciu do tego celu glebogryzarki,
- Ręcznym usunięciu wszystkich resztek, kamieni oraz chwastów,
- Ustaleniu, czy gleba w miejscu przeznaczonym na trawnik ma właściwy skład (odpowiednie proporcje części mineralnych i organicznych) oraz odczyn (pH powinno mieścić się w granicach 5,5-6,5). Jeśli okaże się, że gleba wymaga ulepszenia, trzeba wówczas dowieźć żyznej ziemi i wzbogacić podłoże wieloskładnikowym nawozem mineralnym,
- Powierzchnię gruntu należy wyrównać. Ważne jest nie tylko zlikwidowanie nierówności, ale i utworzenie niewielkich spadków terenu, które zapewnią powierzchniowy spływ wody z

trawnika podczas ulewnego deszczu. Przed rozłożeniem darni należy przeprowadzić wałowanie całego terenu, aby ustabilizować grunt – należy zastosować darń z folii tj. trawnik minimum 3 miesięczny uprawiany na folii.

Ad. 5 –Należy odnosić się do punktu 5 opisu technicznego tj. dachy o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem z tworzywa HDPE, osłony boczne – tworzywo HDPE, wypełnienia urządzeń zabawowych – tworzywo HDPE.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający