

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Oferent zwraca się z prośbą o załączenie profili sieci kanalizacji sanitarnej oraz oznaczenie studni (np. dn 1000mm, dn 600mm lub dn 425mm) ponieważ z planu sytuacyjnego to nie wynika a jest to bardzo ważny punkt wyceny.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wszystkie profile sieci zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego. Studnie dn 1000 mm są umieszczone na sieci kanalizacyjnej a studnie dn 425 mm umieszczone są na przyłączach. Na stronie zamawiającego zostanie umieszczony wykaz studni.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający