

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Oferent prosi o wyjaśnienie, czy przepływomierze elektromagnetyczne należy wycenić o których jest wspomniane w opisie technicznym? Jeśli tak to proszę podać średnicę i ilość oraz w której pozycji kosztorysowej należy je ująć.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

W ofercie należy ująć 4 sztuki przepływomierzy elektromagnetycznych. Na stronie Zamawiającego zostanie umieszczony przykładowy schemat studni z przepływomierzem.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający