

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: OSR.271.9.2012

Grudziądz dnia: 2012-05-16

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Oferent prosi o wyjaśnienie, dlaczego w przedmiarze są ujęte oddzielne pompy i kształtki (poz. 6.1-6.6) skoro w pozycji 6.7 i 6.8 są one ujęte jako kompletne przepompownie dotyczy to etapu I-go jak i etapu II-go poz. 6.11 i 6.1?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

W pozycji przedmiaru 6.7- 6.8 etap 1, 6.11-6.12 etap 2 ujęty jest zakup kompletów przepompowni. W związku z koniecznością „poskładania” przepompowni w pozycjach 6.1- 6.6 etap 1 i 6.1-6.6 etap 2 zawarto montaż i wyposażenie przepompowni.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający