

Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz

Pismo: OSR.271.9.2012

Grudziądz dnia: 2012-05-16

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Oferent prosi o wyjaśnienie, jakie studnie betonowe mają być ujęte w wycenie dn 1000mm czy dn 1200mm? W SIWZ są studnie dn 1000mm , tak jak i w przedmiarze, a w opisie technicznym i specyfikacji technicznej dn 1200mm. Czy studnie PCV dn 1000 mm mają być typu TEGRA?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Studnie betonowe powinny być ujęte w kosztorysie jako dn 1200mm, studnie PCW dn 1000 mm. Zamawiający nie może wskazywać producenta materiałów – ustawa prawo zamówień publicznych,

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający