

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: OSR.271.9.2012

Grudziądz dnia: 2012-05-17

**ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Zwracamy się z zapytaniem:

- z uwagi na rozbieżność pomiędzy ogłoszeniem, przedmiarem i projektem technicznym prosimy o sprecyzowanie o jakiej średnicy mają być wykonane studnie z tworzyw sztucznych na sieci kanalizacyjnej dn. 600 mm czy dn. 1000 mm?
- czy Zamawiający będzie pobierał opłatę za zajęcie pasa dróg gminnych? Jeśli tak to prosimy o podanie stawek pobieranych opłat,
- prosimy o zamieszczenie w wersji elektronicznej profili kanalizacji sanitarnej oraz rysunków przepompowni sieciowych i przepompowni przydomowych,
- czy przedmiot zamówienia obejmuje roboty elektryczne?

Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru o roboty występujące przy przepompowniach sieciowych i przepompowniach przydomowych.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Należy przyjąć studnie PCW o szerokości 1000 mm.

Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Grudziądz Nr XIII/93/2003 z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości stawki za zajęcie pasa drogowego (Dz.Urz.Woj.Kuj.Pom. z 27.02.2004 Nr 24 poz. 293).

Profile kanalizacji i przykładowe rysunki przepompowni zostaną umieszczone na stronie Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty elektryczne związane z montażem szafki sterowniczej na przepompowniach i ew. roboty elektryczne przy przepływomierzach. Koszt wykonania przyłączy elektroenergetycznych przez dostawcę energii pokrywa Zamawiający.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający