

**Gmina Grudziądz  
Wybickiego 38  
86-300 Grudziądz**

**Pismo: OSR.271.9.2012**

Grudziądz dnia: 2012-05-17

**ODPOWIEDŹ  
na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem,**

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1

Czy jest możliwa zamiana studni PCW dn1000 na studnie betonowe dn1000?

Pytanie nr 2

Czy można zamienić studzienki przelotowe i przyłączeniowe PCW dn425 na PCW dn 315?

Pytanie nr 3

Proszę podać jaki jest zakres prac wykonawcy podczas zasypywania i zagęszczania istniejących szamb?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie nr 1

Nie.

Pytanie nr 2

Nie

Pytanie nr 3

Nie należy zasypywać istniejących szamb. Ewentualne zasypywania będą wykonywane przez właścicieli nieruchomości.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający