

**Gmina Grudziądz
Wybickiego 38
86-300 Grudziądz**

Pismo: OSR.271.9.2012

Grudziądz dnia: 2012-05-17

ODPOWIEDŹ na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-05-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - tłocznym, łącznie o długości ok. 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy PZP oferent zwraca się o wyjaśnienie treści SIWZ a mianowicie:

1. Prosimy o odłącznie do dokumentacji przetargowej profili sieci kanalizacji oraz rysunków szczegółowych przepompowni sieciowych, przydomowych i innych, które są niezbędne do prawidłowej wyceny.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy istnieje dokumentacja geologiczna stwierdzająca warunki geotechniczne. Jeśli tak prosimy o dołączenie . Wiąże się to z ewentualną wymianą lub ulepszeniem gruntu (gdy nie można uzyskać wskazania zagęszczenia gruntu wskazanego w specyfikacji technicznej), odwodnieniem wykopów oraz stosowaniem podsypki i osypki rurociągów w gruntach spoistych. W przedmiarach robót nie ma nakładów w/w roboty. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku konieczności wykonania takich robót, będą one rozliczone jako roboty uzupełniające zgodnie z paragrafem 2p-kt.3 projektu umowy?

3. Prosimy o wyjaśnienie jaki termin płatności za faktury częściowe i końcową będzie obowiązywał? W projekcie umowy w paragrafie 3pkt4 podany jest; "do 90 dni". Prosimy o skrócenie terminu do 30 dni gdyż taki termin jest powszechnie stosowany.
4. Prosimy o wyjaśnienie jakiej średnicy mają być studzienki na kanałach, gdyż w ogłoszeniu i przedmiarach są średnicy fi 600mm, natomiast w opisie technicznym fi 1000mm.
5. Prosimy o podanie w czym Zarządzie są drogi w których budowana jest kanalizacja : Parkowa, Górna, 29 Października, Grudziądzka, Parkowa, Sztumska, Klonowa, Osikowa, Jaworowa, Piaskowa, 6Marca, Świerkocińska, Leśna? Jeżeli są to drogi gminne czy Gmina będzie pobierała opłaty za jej tymczasowe zajęcie i w jakiej wysokości.
6. Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres zadania wchodzi przyjęcie ścieków od mieszkańców, gdyż nie ma na to nakładów w kosztorysie? Wiąże się to również z uruchomieniem przepompowni, a więc z przyłączami energetycznymi których nie ma w zakresie?
7. Prosimy o wyjaśnienie jaki rozmiar przykładowe pozycje z kosztorysu: Etap 1 poz.1.2 roboty ziemne: "Dodatek za każdy rozp.1km transportu ziemi sam.samowład.po terenie lub drogach gruntowych.(kat.gr.III-IV)-3 w ilości 12454m³? Czy liczba 3 oznacza krotność?
8. Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku ustawowej zmiany wartości podatku VAT cena ryczałtowa będzie sugerowana i wprowadzona aneksem do umowy? Przy robocie "przejęciowej" istnienie duże prawdopodobieństwo takiej zmiany?
9. Czy gwarancje należytego wykonania można wnieść w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Profile zostaną umieszczone na stronie zamawiającego.
2. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją geologiczną. Ewentualne odwodnienia i związane z tym koszty ponosić będzie Wykonawca.
3. Termin płatności faktur 90-cio dniowy.
4. Studnie PCW 1000 mm.
5. Zarządcą większości dróg jest gmina Grudziądz. Występują też drogi w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu, Miasta Grudziądz i Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie przejścia w drogach widoczne są na mapach projektowych załączonych do przetargu.

6. W zakres zadania nie wchodzi przejście ścieków od mieszkańców. Przepięcie będzie wykonywane przez właścicieli nieruchomości.
7. Podane cyfry nie oznaczają krotności i nie należy brać ich pod uwagę.
8. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT cena ryczałtowa będzie skorygowana. W związku z tym zmianie ulegnie również wzór umowy z Wykonawcą.
9. Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający